

Утверждаю  
Начальник управления образования и  
молодежной политики администрации МО –  
Пронский муниципальный район Рязанской  
области

А.Д. Кучинова

«01» 09 2015г.



**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 15-20-67**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2».
- 1.2. Адрес объекта: 391160, Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Комсомольская, д.6.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 6707,4 кв.м  
- часть здания \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 29510 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1974г., последнего капитального ремонта 1995г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- Август 2015 г., капитального - г.

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2», МОУ «Новомичуринская СОШ №2»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 391160 Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Комсомольская,6.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)  
оперативное\_управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)  
муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования — Пронский муниципальный район.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 391140, Рязанская область, Пронский район, р.п. Пронск, пл. Горького, д.1.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг : образовательная деятельность

- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на дому
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 538 чел., 1568 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

автобус Рязанская ГРЭС - остановка «Аптека», такси.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту \_\_\_\_\_ нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_\_ 100 \_\_\_\_\_ м

3.2.2 время движения (пешком) \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет. (на расстоянии 20 м от остановки имеются неровности).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Оборудовать пути движения указателями направления движения Оборудовать пути движения указателями направления движения, установить тактильно направляющие указатели

		<p>Организовать автостоянку и парковку для транспорта инвалидов в соответствии с нормами СНиП 35012001. Выделить 10% мест (но не менее 1 места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске, обозначив их знаками и продублировать знаком на вертикальной поверхности. (Текущий ремонт.)</p>
2	Вход (входы) в здание	<p>Выделить контрастным цветом краевые ступени лестничного марша. Установить поручни наружной лестницы в соответствии с техническим требованиям к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261 Участки пола на путях движения на расстоянии 0,8 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей разместить тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 Установить пандус в соответствии с нормами СНиП 35 01 2001. Установить звуковой маяк. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки окрасить в отличные от дверного полотна контрастным цветом. Двери должны быть хорошо опознаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность. Привести в соответствие с нормативным значением высоту порога входной двери (основного входа) (0,025м и менее), либо установить минипандус. Доступный тамбур должна иметь размеры: ширина – 2,2 м. и более, глубина - 1,8 м. и более, ширина дверного проема - 0,9 м и более. Высота порога 0,025 м и менее (Текущий и капитальный ремонт.)</p>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<p>Разместить пиктограммы характеризующие доступность, указатели направления движения. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,8 м перед дверными проемами и входами на лестницы разместить тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой. Установить второй поручень на лестничном марше на второй и третий этаж. Установить ограждения вокруг препятствий на пути движения</p>

		<p>Обеспечить доступ на второй этаж, установив специальные технические средства позволяющие преодолевать лестничные пролеты.</p> <p>Привести в соответствии эвакуационные пути движения с нормативными требованиями СНИП 35012001. Разместить знаки обозначений. Оборудовать наружные лестницы запасных выходов в соответствии с нормативными требованиями. Установить систему автоматического открывания дверей. Оборудовать площадки на выходах из объекта пандусами в соответствие с нормативами СНИП.</p> <p>(Капитальный ремонт)</p>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<p>Обеспечить наличие информирующих обозначений кабинетов -дублирование рельефными знаками.</p> <p>Оборудовать столы для инвалидов.</p> <p>Обеспечить наличие информирующих обозначений кабинетов -дублирование рельефными знаками. Установить стационарный или мобильный пандус.</p> <p>Установить поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Краевые ступени лестничного марша выделить цветом или фактурой.</p> <p>Уклоны лестниц должны быть не более 1:2, поручни с двух сторон.</p> <p>(Текущий и капитальный ремонт).</p>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<p>Разместить знак доступности помещения и тактильную маркировку санузла.</p> <p>Расширить дверной проем до норм СНИП 35012001.</p> <p>Провести реконструкцию для обеспечения доступности инвалидов-колясочников, размеры санитарной кабины увеличить в соответствие с нормами СНИП 35012001.</p> <p>Обеспечить контрастное исполнение стен и сантехники.</p> <p>Разместить информационное обозначение помещений.</p> <p>Установить, опорные поручни, крючки для одежды и костылей.</p> <p>Оборудовать помещение кнопкой связи с дежурным.</p> <p>(Текущий и капитальный ремонт).</p>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<p>Обеспечить возможность получения визуальной информации.</p> <p>Обеспечить возможность получения звуковой информации в полном объеме.</p> <p>Дублировать информирующие обозначения внутри здания рельефными знаками.</p>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<p>Оборудовать пути движения указателями направления движения.</p> <p>(Текущий ремонт)</p>

8.	Все зоны и участки	Обеспечить беспрепятственный путь движения инвалидов и МГН. Адаптировать и благоустроить территории, прилегающие к объекту, входы в здание и пути движения по объекту, зоны целевого посещения и санитарно-гигиенические комнаты.
----	--------------------	---

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано \_\_\_\_\_**

**«Учимся жить вместе» <http://zhit-vmeste.ru/map/>**

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*

Директор МОУ «Новомичуринская СОШ №2» Климакина В.Н.

(Подпись)

тел. 8(49141) 2-19-90